QUESTIONAMENTO 2

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO 33/2013

Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de grupo motor-gerador no Fórum Trabalhista de Ponta Grossa.

Abaixo as respostas aos questionamentos efetuados, subsidiadas por manifestação da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TRT da 9ª Região.

PERGUNTA 1:

Anexo II – Especificações Técnicas:

1.5. Características do motor:

1.5.1. Estacionário, de combustão interna por ciclo diesel.

"Esse item refere-se ao controle de consumo de combustível de forma eletrônica na bomba injetora de combustível?"

Resposta: Esse item se refere ao sistema de injeção de combustível pelos bicos injetores, controlada de forma eletrônica por uma central de gerenciamento, em substituição ao sistema convencional com bomba injetora.

PERGUNTA 2:

Anexo II – Especificações Técnicas:

1.7 O grupo motor gerador deverá contar com unidade de supervisão de corrente alternada (USCA) com as seguintes características:

1.7.1. (...).

1.7.2. Deverá ser compatível para interligações com micro-computador do tipo PC e CLPs – deve possuir interface RS232/RS485 e porta de comunicação de dados com a rede ethernet, TCP/IP, com conector RJ45, para configuração, supervisão e controle remoto, deve possuir software para configuração, acompanhamento do processo, medições, acionamento e controle remoto em tempo real, a partir de qualquer computador conectado na rede. módulo com opção de acionamento remoto.

"Esse monitoramento é apenas do grupo gerador, já que está no item Grupo Gerador, ou também deve monitorar a chave de transferência?"

Resposta: Conforme edital, o sistema deve permitir de modo remoto a supervisão, controle, configuração, medições e acionamento do grupo motor-gerador. Também deve permitir verificar o estado de operação da chave de transferência automática (QTA) e, preferencialmente, permitir seu controle.

Amanda Marzall
Pregoeira