

Legenda

	Eletrocalha ou perfilado perfurado existente, dimensões indicadas.
	Eletrocalha ou perfilado perfurado a instalar, dimensões indicadas.
	Eletroduto de PVC rígido ou flexível (corrugado) - ver nota, instalado sobre o forro ou embutido em parede
	Eletroduto de PVC rígido ou flexível (corrugado) - ver nota, instalado embutido no piso
D	Caixa 4x4" para drywall
4x4	Caixa de PVC 4x4" baixa c/ tampa cega a 0,30 m do piso
4x2	Caixa de PVC 4x2" c/ tampa no teto
CFP	Caixa de passagem de piso Dutotec plus 20x20cm
200x200x100	Caixa de passagem de sobrepor no teto
150x150x80	Caixa de passagem de embutir na parede 150x150x80 mm
RJ45 (2) TE 7 a 8	Conjunto com duas tomadas RJ45 (sistema Dutotec)
RJ45 (6) TE 1 a 6	Conjunto com seis tomadas RJ45 (sistema Dutotec)
CFVT	Ponto para CFVT a 2,20 m do piso
PC 44U	Rack padrão 19" - porta acrílico
CG 6E+3C	Coluna Dutotec Light Plus 3,0 m
	Totem Plus instalado sobre caixa de passagem 20x20 cm
E	Tomada simples RJ45 no teto em condulete
RJ45(1) TE 1	Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Notas:

1- Eletrodutos não cotados são de diâmetro nominal Ø32mm (1");
2- Identificar as tomadas com etiqueta no espelho, indicando o ponto lógico;
3- Identificar o cabeamento lógico com fitas de velcro. A identificação deverá ser feita internamente no rack e nas tomadas;
4- As eletrocalhas deverão possuir septo divisor para separação do espaço para cabeamento elétrico (35%) e cabeamento lógico (65%). Não é necessário septo nas descidas para quadros;
5- Aterrar o rack com cabo de cobre de seção 6,0 mm², ou superior, conforme especificado no memorial descritivo;;
6- Anexar cópia do projeto no rack;
7- As derivações das eletrocalhas para tomadas lógicas deverão partir com eletrodutos de PVC rígido. No caso de paredes de dry-wall, poderão ser feitas diretamente com eletroduto corrugado;
8- Foram indicados no projeto os pontos a serem instalados e os pontos a serem remanejados. Os pontos existentes devem ser revisados e se necessário recuperados, conforme memorial descritivo.

Rede lógica
Ampliação e reforma parcial

ESCALA 1:50

REV.	DATA	CONTEÚDO	SOLICITADO/P	APROVADO P/

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Obra: Reforma parcial do imóvel do Fórum Trabalhista de Francisco Beltrão

TRTPR

Endereço: Rua Ten. Camargo x Rua Rio Grande do Sul

Projetista: Gilberto Ditzel
Eng. Eletricista - CREA-PR 24.808/D

Conteúdo: Projeto de rede elétrica e lógica

Prancha: 6/7

Data:	Escala:	Desenho:	Arquivo:
out/2014	indicada	Gilberto	