

DETALHE DAS DESCIDAS PARA COLUNA DUTOTEC
REDE ELÉTRICA

SEM ESCALA





DETALHE DAS DERIVAÇÕES DE ELETROCALHAS

SEM ESCALA



DETALHE DAS CONEXÕES DOS ELETRODUTOS
NAS CAIXAS EMBUTIDAS EM DRY WALL

SEM ESCALA

NAS EXTREMIDADES DOS CABOS ELÉTRICOS
FAZER IDENTIFICAÇÃO COM ANILHAS



DETALHE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS

SEM ESCALA



SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
Complemento da instalação existente

ESCALA 1:50



DETALHE DO CAPTOR

DETALHE 1



DETALHE DA FIXAÇÃO DA FITA
NA ALVENARIA/BEIRAL

DETALHE 2

Legenda	
■	TERMINAL AEREO DE FERRO ZINCADO A FOGO 3/8"x600mm
■	PRESILHA DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DA FITA
↡	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" 3,00m ALTA CAMADA 254 MICRONS
———	FITA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" FIXADA SOBRE A PLATIBANDA
— — —	CABO DE COBRE NÚ 35mm2 DIRETAMENTE ENTERRADO NO SOLO.



DETALHE DA VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO
s/ escala

REV.	DATA	CONTEÚDO	SOLICITADO/P	APROVADO P/

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

Obra: Reforma parcial do imóvel do Fórum Trabalhista de Francisco Beltrão

TRTPR

Endereço: Rua Ten. Camargo x Rua Rio Grande do Sul

Projetista: Gilberto Ditzel
Eng. Eletricista - CREA-PR 24.808/D

Conteúdo: Projeto de rede elétrica e lógica

Prancha: 4/7

Data:	Escala:	Desenho:	Arquivo:
out/2014	indicada	Gilberto	