

DET.SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Sem Escala



DETALHE DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
Esc.: 1/25





PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
Esc.: 1/500



SIMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO
FUNDO: VERDE
MENSAGEM ESCRITA REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E OS TELEFONES DE EMERGÊNCIA
LETRA: BRANCA
COLOCAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

DETALHE DA PLACA M1 DE INDICAÇÃO DE PROTEÇÃO
Esc.: SEM ESCALA

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR DE PÓ ABC - CAP. EXTINTORA DE NO MÍNIMO; 2-A ; 20-B;C
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO (INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO).
S2	INDICAÇÃO DE SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
S3	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO.
SAÍDA	S12 BLOCO AUTÔNOMO PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA

- OS PISOS DAS ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS DEVERÃO POSSUIR CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E SEREM CONSTRUÍDOS COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.
- A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO EQUIPADO COM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NIQUEL-CADMIO, LIMITADOR DE DESCARGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; 150 LUMENS; 110 V; AUTONOMIA DE 03 HORAS



DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
Sem Escala

NOTA:
"O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO, SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CPI-CBPMPR E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS."

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (MJ/m²)	N° de Pavtos.	Pé Direito (m)	Área (m²)
PAVIMENTO TÉRREO	ESCRITÓRIOS - D-1	700 MJ/m2	01	3,50	632,83
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Altura (m): TÉRREO | Risco: MODERADO | Área Existente (m²): - | Área Total (m²): 632,83

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

-	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	X	Iluminação de emergência
-	Separação entre edificações	-	Alarme de incêndio
-	Segurança estrutural nas edificações	X	Sinalização de emergência
-	Compartimentação horizontal	X	Extintores de incêndio
-	Controle de material de acabamento	-	Hidrantes e mangotinhos
X	Saídas de emergência	-	Chuveiros automáticos
-	Elevador de emergência	-	Resfriamento
-	Controle de fumaça	-	Brigada de Incêndio
-	Plano de emergência	-	Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios: Inferior - | Superior - | RTI - | SPK -

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Ocupação	N° do PSCIP
__/__/____	-	-
__/__/____	-	-
__/__/____	-	-

Obra/Endereço
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIÃO
RUA RIO GRANDE DO NORTE - DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Área: 629,85 m2
Ocupação: F-1 - ESCRITÓRIOS
PARA USO DO CBMPR

Prancha: 1 / 1
Prancha:
PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
DETALHES GERAIS
-

Proprietário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIÃO
CNPJ: 03.141.166/0001-16

Escala: Indicada
Responsável Técnico
SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR-74520/D
Data: 20/08/2018

PROJETARE engenharia
Marca Registrada - Todos os direitos reservados [INPI n° 907007611]

NOME	COR	PENA
RED		0.10
YELLOW		0.20
GREEN		0.30
CYAN	PRETO	0.35
BLUE		0.40
MAGENTA		0.50
WHITE		0.20
08		0.10
09	COR	0.20
253AD		0.15

C:\PROJETOS\ARQUIVOS PROJETARE\Projetos em andamento\39618_TRT RO e DV - pregao 12-2018\TRT Dois Vizinhos\Desenhos\Incêndio\Folha 1.CAD