



**PODER JUDICIÁRIO**  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**

**QUESTIONAMENTO 2**

**Referência: RDC 1/2020**

**Relativo a Qualificação Técnica, pode ser a soma de 2 ou mais atestados para atingir o quantitativo?**

Resposta: Informamos que podem ser somados atestados no que diz respeito à área exigida. No caso da entrada de energia, é necessário comprovar execução de entrada em média tensão com posto de transformação particular com potência igual ou superior a 112,5 kVA.

Curitiba, 21 de julho de 2020.

Alexandro Furquim  
Pregoeiro