



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

ESCLARECIMENTOS
Nº 8

PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023

1 Gostaria de saber a tensão de cada unidade q vai ser instalado energia solar TENSAO (mono, bi, tri) 220v ou 380v.

Resposta: Trifásico 220/127V

2 Qual o tipo de telhado de cada Unidade.

Resposta: Telhas metálicas termo acústicas tipo sanduíche

3 Se cada unidade tem algum prazo de ser instalado?

Resposta: Prazo conforme item 6 do Anexo I - Termo de Referência do edital

4 A unidade de Maringá ela vai passar de Micro geração para mini geração , então provavelmente teria q ter uma subestação no local , gostaria destas informações de potência do transformador no local , de quantos kVa ele seria e se tens demanda contratada.

Resposta: Transformador de 750 kVA, demanda contratada 160 kW

Curitiba, 16 de maio de 2023.

Alexandro Furquim
Pregoeiro