



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

PREGÃO 90020/2025 – Adequação do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio no imóvel do Cajuru

**ESCLARECIMENTOS
Nº 3**

QUESTIONAMENTO:

Conforme consta no ANEXO VIII, "Quadro elétrico em chapa de aço, de sobrepor, para 16 disjuntores padrão europeu 312 x 405 x 95 mm."

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

- 1) Qual a finalidade deste quadro de disjuntores, seria apenas fornecimento do material ou instalado?
- 2) Qual a capacidade de cada um dos disjuntores, possuem o projeto elétrico?
- 3) A parte de infraestrutura entre este quadro acima mencionado com o QDG do prédio, está incluso a interligação?
- 4) Conforme a "aba orçamento" do ANEXO VIII, consta locação de "Andaime", indagamos se por ventura, seria permitido o uso de plataforma elevatória no interior do almoxarifado.

RESPOSTA:

Atendendo ao pedido de esclarecimentos, informamos que:

1. O quadro elétrico previsto no item 3.5 do orçamento destina-se à instalação de fonte de alimentação para os dispositivos de detecção por feixe linear. Não há necessidade de instalação de disjuntores nesse quadro;
2. Conforme citado no item anterior, não há necessidade de fornecimento e instalação de disjuntores;
3. O quadro será suprido pelo mesmo circuito estabilizado que alimenta a central. Portanto, sendo o quadro instalado ao lado da central, é dispensada infraestrutura. Eventual necessidade de instalação de eletrodutos demandará pequena quantidade, que poderá ser executada com os dutos já previstos no orçamento;
4. Alterações na metodologia de execução do serviço podem ser propostas para a equipe de fiscalização do Tribunal, que será responsável pela análise das solicitações.

Curitiba, 9 de outubro de 2025.

Carolina Ragni da Silva Pacheco
Pregoeira

[Questionamentos] TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90020/2025

1 mensagem

Jefferson de Oliveira Pereira <jeffersonop@augeoengenharia.com.br>
Responder a: jeffersonop@augeoengenharia.com.br
Para: licitacao@trt9.jus.br
Cc: "marcelo@augeoengenharia.com.br" <marcelo@augeoengenharia.com.br>, "nara@augeoengenharia.com.br" <nara@augeoengenharia.com.br>

9 de outubro de 2025 às 16:43

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
Secretaria de Licitações e Contratos,
A/C Comissão de licitação do PREGÃO ELETRÔNICO N° 90020/2025

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° 90020/2025 – ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO NO IMÓVEL DO CAJURU

Prezado(a) Pregoeiro(a),

PARANÁ EM REDE Sistemas LTDA., inscrita no CNPJ 00.995.046/0001-98, vem, solicitar os esclarecimentos a seguir:

Conforme consta no ANEXO VIII, “Quadro elétrico em chapa de aço, de sobrepor, para 16 disjuntores padrão europeu 312 x 405 x 95 mm.”

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. Qual a finalidade deste quadro de disjuntores, seria apenas fornecimento do material ou instalado?
2. Qual a capacidade de cada um dos disjuntores, possuem o projeto elétrico?
3. A parte de infraestrutura entre este quadro acima mencionado com o QDG do prédio, está incluso a interligação?
4. Conforme a “aba orçamento” do ANEXO VIII, consta locação de “Andaime”, indagamos se por ventura, seria permitido o uso de plataforma elevatória no interior do almoxarifado.

Certos da atenção dispensada, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

--
Jefferson de Oliveira Pereira
jeffersonop@augeoengenharia.com.br
tel: +55 41 3342-3737
cel: +55 41 98843-5746

--
*** COMEMORAMOS EM 2025, ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DA AUGE ENGRENHARIA ***

assista nossos canais do youtube:
<https://www.youtube.com/augeoengenharia>
<https://www.youtube.com/reinamentoaugeo>
--
AUGE ENGRENHARIA
www.augeoengenharia.com.br
"Engenharia de Automação Predial e Industrial
Incêndio, CFTV, Acesso, HVAC, Energia"
Rua Isaias Regis de Miranda, 689, Hauer
Curitiba - PR - Brasil
CEP 81630-050